

Critères de classement des installations d'Athlétisme de plein air

FFA

Classement fédéral *	Départemental	Régional	National	International
-----------------------------	----------------------	-----------------	-----------------	----------------------

Classement fédéral * : classement des installations de compétition permettant l'enregistrement des performances et des records.

Les installations ne répondant pas à ces critères sont répertoriées comme Espace d'Initiation (EI).

STADE		
Type de stade	Piste circulaire 250m mini	Piste circulaire de 400m
Nature des pistes de course et d'élan	Matériau multisport ou synthétique	Matériau synthétique conforme à la norme NF EN 14877
Planéité des pistes, aires d'élan et aires de chute.	Inclinaison descendante globale, dans le sens de la course ou du lancer, inférieure à 0,1/100 . Piste : inclinaison latérale : 1/100 de préférence vers le couloir intérieur (Norme NF P90-100)	
Protection des aires sportives	Dispositif permettant d'interdire l'accès à 1m mini par rapport aux aires sportives . Dégagement de sécurité d'une largeur minimale de 1m autour de toutes les aires sportives.	

COURSES				
Anneau	Nb de couloirs	4 mini	6 mini	8 mini
	Largeur des couloirs	1m mini	1,22	
	Steeple	Non	Oui.	
	Accès marathon et marche	Souhaitable		Oui
Ligne droite	Longueur	100 mini	130 mini	140 mini
	Nb de couloirs	4 mini	6 mini	8 mini
	Largeur des couloirs	1m mini	1,22	

SAUTS						
Hauteur	Piste d'élan	1 piste de 10m mini	1 piste de 15x16m	2 pistes de 20x16m	2 pistes de 25x16m	
		Déclivité 1/100 maxi		Déclivité maximale dans les 15 derniers mètres vers la zone d'appel, dont le centre se trouve entre les montants, inférieure ou égale à 0,4/100.		
	Zone de réception	Dimensions : 4x2,50x0,50m mini	Dimensions : 5x3x0,70 mini	Dimensions : 6x4x0,70m mini		
		Mousse plastique souple conforme à la norme NF EN 12503-2				
Dégagement de sécurité de 2,5m autour de l'aire de réception						
Longueur	Piste d'élan	1 piste de 30m mini	2 pistes de 40m mini, d'orientation opposée	2 pistes de 40m mini, de même orientation permettant 2 concours en même temps. Idem dans le sens opposé.		
	Fosse de réception	Dimensions : 2,75x6m mini	Dimensions : 2,75x9m mini			
		Sable 0/2				
	Position de la planche d'appel par rapport à la fosse de réception	1m	1 à 3m			
Triple saut	Piste d'élan avant la planche la plus éloignée de la fosse de réception	1 piste de 30m mini, pouvant être couplée avec la piste de saut en longueur	2 pistes de 40m mini, d'orientation opposée	2 pistes de 40m mini, de même orientation permettant 2 concours en même temps. Idem pour le sens opposé.		
	Fosse de réception	Dimensions : 2,75x6m	Dimensions : 2,75x9m mini			
		Sable 0/2				
	Position des planches d'appel par rapport à la fosse de réception	11 + 9m. Autres planches peintes	13 + 11 + 9m. Autres planches peintes		13 + 11m	
Perche	Piste d'élan	1 piste de 30m mini	2 pistes de 40m mini, d'orientation opposée		2 pistes de 45m mini, de même orientation permettant 2 concours en même temps.	
	Zone de réception	Dimensions : 5x4,25x0,60m mini + avancées de 2m	Dimensions : 5x5x0,80m mini + avancées de 2m		Dimensions : 6x6x0,80m + avancées de 2m	
		Mousse plastique souple conforme à la norme NF EN 12503-2				
		Dégagement de sécurité de 2,5m autour de l'aire de réception (tapis de protection des rails support des montants supports des barres, non compris)				

Critères de classement des installations d'Athlétisme de plein air

FFA

Classement fédéral *

Départemental

Régional

National

International

Classement fédéral * : classement des installations de compétition permettant l'enregistrement des performances et des records.

Les installations ne répondant pas à ces critères sont répertoriées comme Espace d'Initiation (EI).

LANCERS					
Poids	Cercle de lancer	1 plateau minimum, cimenté à l'intérieur de l'anneau ou sur terrain annexe	1 plateau minimum, cimenté à l'intérieur de l'anneau ou sur terrain annexe	2 plateaux minimum, cimentés à l'intérieur de l'anneau	
	Secteur de chute	15m sur pelouse ou stabilisé	20m sur pelouse ou stabilisé	25m sur pelouse	25m sur pelouse
Disque	Cercle de lancer	1 plateau minimum, cimenté avec cage de protection à l'intérieur de l'anneau ou sur terrain annexe		2 plateaux minimum, cimentés d'orientation opposée avec cages de protection à l'intérieur de l'anneau	
	Type de cage	Sous la responsabilité du maître d'ouvrage. 6m d'ouverture de cage à 5m mini de l'axe du plateau. Mailles du filet : 44mm maxi.		Modèle IAAF. 6m d'ouverture de cage à 7m mini de l'axe du plateau. Mailles du filet : 44mm maxi.	
	Secteur de chute	40m sur pelouse	65m sur pelouse	80m sur pelouse	
Marteau	Cercle de lancer	1 plateau minimum, cimenté avec cage de protection à l'intérieur de l'anneau ou sur terrain annexe		1 plateau minimum, cimenté avec cage de protection à l'intérieur de l'anneau	
	Type de cage	Sous la responsabilité du maître d'ouvrage. 6m d'ouverture de cage à 5m mini de l'axe du plateau + panneaux mobiles de 2m. Mailles du filet : 44mm maxi.		Modèle IAAF. 6m d'ouverture de cage à 7m mini de l'axe du plateau + panneaux mobiles de 2m. Mailles du filet : 44mm maxi.	
	Secteur de chute	40m sur pelouse	70m sur pelouse ou stabilisé	85 m sur pelouse	95m sur pelouse
Javelot	Piste d'élan	1 piste 20m mini	2 pistes de 30m mini, d'orientation opposée	2 pistes de 33,5m mini, d'orientation opposée	2 pistes de 36,5m mini, d'orientation opposée
		Dans les 20 derniers mètres de la piste d'élan, la déclivité descendante globale maximale, dans le sens de la course : 0,1/100 maxi			
	Secteur de chute	40m sur pelouse	70m sur pelouse	90m sur pelouse	100m sur pelouse

ANNEXES						
Aires d'échauffement				Piste et espaces libres	Stade d'échauffement	
Locaux	Vestiaires sportifs	2 x 25 personnes		4 x 25 personnes		
	Vestiaires juges			Souhaitable	Oui	
	Rangement matériel	Oui				
	Chambre d'appel	Fixe ou mobile			Fixe	
	Service médical	Mobile			Fixe	
	Contrôle anti-dopage	1 local			2 locaux	
	Poste direction			Souhaitable	Oui	
	Bloc technique	Fixe ou mobile.		Fixe 15m ² mini	Fixe 20m ² mini	
	Secrétariat	Fixe ou mobile.		Fixe 2 x 15m ²	Fixe 2 x 20m ²	
Sonorisation	Terrain principal	Fixe ou mobile			Fixe	
	Aires d'échauffement					Oui